



Ai Comuni di:

San Donato di Ninea

tecnico.sandonatodininea@asmepec.it

Altomonte

comune.altomonte@anutel.it

S. Sosti

protocollo.sansosti@asmepec.it

Mottafollone

comunemottafollone.uffprotocollo@postecert.it

S. Agata D'esaro

ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

Malvito

protocollo.malvito@asmepec.it

S.Caterina Albanese

ufficiotecnico.scaterinaa@asmepec.it

Roggiano Gravina

lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it

Tarsia

protocollo.tarsia@asmepec.it

San Marco Argentano

ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

Cervicati

tecnico.cervicati@asmepec.it

Torano Castello

lpp.toranocastello@pec.it

Bisignano

comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Montalto Uffugo

segreteria.montaltouffugo@certificatamail.it

S. Martino Di Finita

protocollo.sanmartinodifinita@asmepec.it

Lattarico

urbanistica.lattarico@asmepec.it

Mongrassano

sindaco.mongrassano@asmepec.it

Cerzeto

comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it



Rota Greca
ufficiotecnico rotagrec@asmepec.it

S. Benedetto Ullano
utc.sanbenedettoullano@asmepec.it

Rende
protocollo.rende@pec.it
gabsindacorende@libero.it

Università della Calabria
amministrazione@pec.unical.it

Castrolibero
retitecnologiche.castrolibero@asmepec.it

Cosenza
comunedicosenza@superpec.eu

p.c. **Acque Potabili**
Sede di Rende
apservizidricintegrati@legalmail.it

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza li, 09.12.2024 Prot. n. 561

OGGETTO: Acquedotto Abatemarco – Disservizi nella fornitura idropotabile a causa di frequenti interruzioni sulla linea elettrica di competenza di E- Distribuzione che alimenta l' impianto di sollevamento Nascejume.

Si informano gli Enti in indirizzo che, nella giornata di ieri, Domenica 08 Dicembre 2024 fino alle prime ore di oggi, lunedì 09 dicembre 2024, a causa delle avverse condizioni atmosferiche in atto, si sono verificati dei frequenti blackout sulla linea elettrica che alimenta il nostro impianto di sollevamento nel Comune di san Donato Ninea.

Il personale di questa Società, intervenuto in reperibilità con il supporto delle squadre di manutenzione elettrica hanno cercato di ridurre al minimo i disservizi alle utenze dei Comuni serviti.

Allo stato, l'impianto risulta essere in esercizio a pieno regime, ripristinando le ordinarie forniture idropotabile alle utenze servite.

Il persistere delle attuali condizioni, potrebbe generare ulteriori disservizi anche nella giornata odierna, per la sola utenza Merone del Comune di Cosenza nella giornata odierna si rende necessario anticipare l'orario di chiusura, garantendo l'accumulo della vasca del serbatoio di Cozzo Muoio, salvaguardando l'utenza Ospedale seguirà successiva comunicazione.

Distinti Saluti

Il Responsabile Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano