

Ai Comuni di:

San Donato di Ninea

tecnico.sandonatodininea@asmepec.it

Altomonte

comune.altomonte@anutel.it

S. Sosti

protocollo.sansosti@asmepec.it

Mottafollone

comunemottafollone.uffprotocollo@postecert.it

S. Agata D'esaro

ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

Malvito

protocollo.malvito@asmepec.it

S.Caterina Albanese

ufficiotecnico.scaterinaa@asmepec.it

Roggiano Gravina

lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it

Tarsia

protocollo.tarsia@asmepec.it

San Marco Argentano

ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

Cervicati

tecnico.cervicati@asmepec.it

Torano Castello

llpp.toranocastello@pec.it

Bisignano

comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Montalto Uffugo

segreteria.montaltouffugo@certificatamail.it

S. Martino Di Finita

protocollo.sanmartinodifinita@asmepec.it

Rota Greca

ufficiotecnicorotagreca@asmepec.it

S. Benedetto Ullano

utc.sanbenedettoullano@asmepec.it

Lattarico

urbanistica.lattarico@asmepec.it

Mongrassano

sindaco.mongrassano@asmepec.it

Cerzeto

comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

Rende

protocollo.rende@pec.it

gabsindacorende@libero.it

Castrolibero

retitecnicologiche.castrolibero@asmepec.it

Cosenza

comunedicosenza@superpec.eu

Università della Calabria

amministrazione@pec.unical.it

p.c. **Acque Potabili**

Sede di Rende

apservizidricintegrati@legalmail.it

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**

protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza li, 21.01.2025 Prot. n. 33

OGGETTO: Riduzione fornitura idropotabile acquedotto ABATEMARCO per disalimentazione linea elettrica di competenza di E- Distribuzione che alimentazione l'impianto di sollevamento Nascejume.

Si informano gli Enti in indirizzo che, questa mattina Martedì 21 Gennaio 2025 questa Società è stata allertata dal sistema di telecontrollo per il fermo dell'apparecchiatura elettromeccanica all'impianto di sollevamento Nascejume nel Comune di San Donato di Ninea.


E' stato riscontrato la disalimentazione delle linea elettrica di E- Distribuzione che alimenta il nostro impianto di sollevamento, con conseguente riduzione dell'erogazione idropotabile alle utenze servite, pertanto, è stato segnalato il disservizio al numero verde di segnalazione guasti.

Allo stato, risulta presente un guasto su cabina MT – BT di loro gestione, sono presenti le squadre di manutenzione per la riparazione del guasto, presumibilmente i lavori di competenza di E – Distribuzione saranno ultimati nella stessa giornata.

Ripristinata la fornitura elettrica, il nostro impianto è stato predisposto al ripristino del funzionamento dell'apparecchiatura elettromeccanica con conseguente ripristino delle forniture ordinarie.

Distinti Saluti

Il Responsabile Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano



21/01/2025 09:54

Info su Pod indicato

https://PRIVATE.E-DISTRIBUZIONE.IT/PORTALECLIENTI/PED_SITELOGIN



Informiamo che la rete che alimenta la tua fornitura di energia elettrica e' interessata da un guasto. Il tempo di ripristino del servizio e' in fase di definizione.Ci scusiamo per il disagio.

[MAPPA DELLE DISALIMENTAZIONI](#) [VERIFICA INTERRUZIONI](#) [SEGNALA GUASTO](#) [MONITORA GUASTO](#)